

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

=====#####

==


Il Segretario del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Marineo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

**UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI**

Determina del responsabile del servizio

N. 162 del 16/10/2013

OGGETTO:	Approvazione contabilità Ordinanza n° 17 del 07/10/2013 – Somma urgenza rimozione liquami impianto Depurazione – Ditta Damoter sas –
----------	--

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di Ottobre, in Marineo presso la sede Municipale, il sottoscritto, **arch. Salvatore Arnone**, nella qualità di responsabile dell'area sopraindicata del Comune suddetto, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.10 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li 25/10/2013

Il Responsabile del servizio

~~Il Responsabile del Servizio~~

- ~~Visto il verbale di accertamento tecnico ex art. 175 e 176 del codice contratti del 07/10/2013, con il quale, su segnalazione del personale in servizio presso l'impianto di depurazione, si è accertato che la funzionalità dello scarico che dall'impianto U.V. convoglia i liquami al pozzetto di scarico è compromessa, ciò determina la fuoriuscita di liquami che disperdendosi interessano anche la sede viaria della strada provinciale Marineo/Santa Cristina Gela;~~
- ~~Vista l'Ordinanza n° 17 del 07/10/2013, con la quale si dispone alla Ditta Damoter sas corrente in Marineo C/da Roccabianca SS 118 Km. 3,9, la immediata rimozione dei liquami e sedimenti presenti sulla sede viaria della strada provinciale Marineo/Santa Cristina Gela, il ripristino del tubo di scarico uscita U.V., ripristino funzionalità pozzetto di scarico, pulizia detriti opera di presa e quant'altro necessario al ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione~~
- Vista la contabilità finale dei lavori eseguiti, ammontante ad €. 4.533,52 ;
- Visto l'art.176 del Regolamento di cui al DPR 207/2010, riguardante i provvedimenti in caso di somma urgenza;

DETERMINA

- Approvare l'allegata contabilità finale per i lavori di somma urgenza eseguiti presso l'impianto di depurazione, meglio in premessa evidenziati, a seguito dell'Ordinanza n° 17/2013 eseguiti dalla Ditta Damoter;
- Impegnare la somma di €. 4.533,52 sul capitolo 3110.03 del redigendo bilancio di previsione;

Marineo li, 14/10/2013

Il Responsabile del Servizio



Arch. Salvatore *[Signature]*

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Corso dei Mille, 127 90035 MARINEO (Pa)

Cod.Fisc Cod.Fisc: 86000870823

Part. IV, Part. IVA: 02957130822

Tel. 091.8725193

Fax. 091.8727445

Area Urbanistica

Via Tuzzolino 100, 90035 - Marineo

Contabilità lavori intervento di somma urgenza presso l'impianto di depurazione Ordinanza n° 17 del 16/10/2013, lavori eseguiti dalla Ditta Damoter corrente in Marineo c/da Roccabianca.

Lavori consistenti in pulizia e ripristino funzionalità opera di presa
Spurgo sabbie nel pozzetto e riparazione funzionalità sfioratore refluo di monte
Riattivazione pozzetto adiacente l'impianto circolare 2
Ripristino sistema di scarico terminale dell'impianto con spurgo canalette longitudinali all'ingresso dell'impianto
Ripristino sistema di scarico terminale impianto con sostituzione tubo di scarico acque reflue depurate all'uscita dell'U.V.
Pulizia asse viario Marineo/ Santa Cristina Gela
Asportazione detriti depositati a monte dell'opera di presa

	gg	Op.	ore	€/o	tot.
A Opera di Presa	2	2	16	€ 24,00	€ 768,00
B Escavatore	2,5		20	€ 60,00	€ 1.200,00
C Tubo fogna Diam 315 ml-24			24	€ 14,50	€ 348,00
D Scavo+posatubi+sistem pozzetto					€ 600,00
E Spurgo					€ 800,00

Totale Imponibile € 3.716,00
Iva 22% € 817,52
Totale € 4.533,52

Marineoli, 16/10/2013



Il Responsabile del Servizio
arch. Salvatore Amore

COMUNE DI MARINEO

~~Provincia di Palermo~~

~~Corso dei Mille, 127 90035 MARINEO (Pa)~~

~~*****~~

Cod.Fisc. 8600870823
Part. IVA: 02957130822

Tel. 091.8725193
Fax. 091.8727445

~~Area Urbanistica~~

~~Via Tuzzolino 100, 90035 - Marineo~~

Prot.

del

ORDINANZA N° 17 DEL 07/10/2013

Premesso che, in data odierna, su segnalazione del personale in servizio presso questo impianto di depuratore sito in Marineo c/da Sottocastello, a seguito di sopralluogo tecnico si è accertato che la funzionalità dello scarico che l'impianto U.V. convoglia i liquami al pozzetto di scarico è compromesso per una presumibile strozzatura dello stesso. Ciò determina la fuoriuscita di liquami che disperdendosi interessano oltre che terreni privati anche la sede viaria della strada provinciale Marineo / Santa Cristina.

L'opera di presa a monte risulta intasata di detriti a causa dei recenti forti temporali, per cui non tutti i liquami fognari vengono convogliati all'interno del Depuratore.

Valutata la pericolosità in atto per la pubblica e privata incolumità a causa della presenza di liquami fognari sulla sede stradale e su privati terreni, in conseguenza di inquinamento e di pregiudizio per la pubblica incolumità;

Ritenuto di conseguenza dovere prontamente intervenire con la immediata rimozione dei liquami e dei sedimenti presenti;

Sentita la Ditta Damoter s.a.a di Daidone F. corrente in Marineo c/da Roccabianca SS 118 Km. 3,9 che si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire;

Visto il D.lgs. 163/2006 ;

Visto il verbale di accertamento tecnico ex art. 175 e 176 del codice contratti del 07/10/2013;

~~ORDINA~~

~~Affidare alla Ditta Damoter s.a.s di Daidone F. corrente in Marineo c/da Roccabianca SS 118 Km. 3,9 la immediata rimozione dei liquami e sedimenti presenti sulla sede viaria della Strada provinciale Marineo/Santa Cristina Gela, il ripristino del tubo di scarico uscita U.V., ripristino funzionalità pozzetto di scarico, pulizia detriti opera di presa e quant'altro necessario alla ripresa della funzionalità dell'impianto.~~



Il Responsabile del Servizio
(Arch. Salvatore Mucche)

Per accettazione:
la Ditta



COMUNE DI MARINEO

Prov. di Palermo

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Prot. Civile e Servizi Ambientali

VERBALE ACCERTAMENTO TECNICO EX ART. LO 175 E 176 DEL CODICE DEI CONTRATTI

INTERVENTO IN SOMMA URGENZA

In data odierna, su segnalazione del personale in servizio presso questo impianto di depurazione, il sottoscritto si è recato sui luoghi accertando che la funzionalità dello scarico che dall'impianto UVA convoglia i liquami al pozzetto di scarico è compromessa per una presumibile strozzatura dello stesso. Ciò determina la fuoriuscita dei liquami che disperdendosi interessano oltre che terreni privati anche la sede viaria della strada provinciale Marineo Santa Cristina.

L'opera di presa a monte risulta essere intasata di detriti a causa dei recenti forti temporali, per cui non tutti i liquami fognari vengono convogliati all'interno del depuratore.

Altra problematica che emerge è la fuoriuscita di liquami in pozzetto esterno. Tali liquami si riversano lungo la strada provinciale.

Quanto sopra emerso risulta essere rispondente alla casistica di cui all'art. lo 176 del Regolamento in quanto l'attuale stato di cose pregiudica il funzionamento dell'impianto determinando dispersione di liquido non trattato e determinando in conseguenza pericolo di inquinamento e di pregiudizio per la pubblica incolumità.

Marineo li 7.10.2013



IL DIRIGENTE TECNICO

Salvatore ARNOLDI