

Affissa all'albo pretorio il
Defissa il _____

Il **Messo** Comunale

Il **Segretario del Comune,**

certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

MARINEO, Li. _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo
Ufficio Urbanistica, edilizia Privata, Protezione Civile, Servizi a Rete e Servizi Ambientali.
Via Cardinale Corradini, 2 - 90035 MARINEO (Pa)

DETERMINA DI IMPEGNO

N. 34 del registro

del 13.03.2013

Oggetto: Approvazione perizia giustificativa lavori di somma urgenza di messa in sicurezza copertura scuola materna quattro sezioni. Ordinanza n° 8 del 8.03.2013

Il giorno 13.03.2013, in Marineo e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Salvatore Arnone, responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Marineo, li 24-04-2013

Il responsabile del servizio finanziario

Vista la relazione tecnica di accertamento effettuata dal sottoscritto, ai sensi del DPR 207/2010, datata 8/3/2013 dalla quale si evince la necessità di intervenire con la massima urgenza per la rimozione della situazione di pericolo nella stessa evidenziata.

Dato atto che sulla base di quanto accertato si è stabilito di avviare un intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 176 comma 3 del DPR. 207/2010;

Vista l' Ordinanza n° 10 del 8/3/2013, con cui, i lavori vengono affidati alla ditta Cangialosi Antonino con sede in Marineo Via Sancimino, 10 P.I. 00779370824;

Visto il verbale verifica intervento somma urgenza art. 176 del dpr 207/2010.

Rilevato che l'importo contabilizzato risulta essere pari ad € 1.780,42, iva 10%;

Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010, comma 4, in cui si prevede l'approvazione di perizia giustificativa e copertura delle somme;

DETERMINA

Approvare, ai sensi l'art. 176 del D.P.R. 207/2010, comma 4, il verbale verifica intervento somma urgenza in oggetto.

Impegnare l'importo contabilizzato, iva compresa 10%, per un complessivo € 1.780,42 sul cap. 3110/3 per interventi di somma urgenza;

Il Responsabile del Servizio
(arch. Salvatore Arnone)





COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Ufficio Urbanistica, edilizia Privata, Protezione Civile, Servizi a Rete e Servizi Ambientali.
Via Cardinale Corradini, 2 - 90035 MARINEO (Pa)

Cod.Fisc: 86000870823
Part. IVA: 02957130822

Tel. 091.8727202
Fax. 091.8723187

Prot.

Li 8/3/2013

VERBALE VERIFICA INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 E 176 DEL DPR 207/2010.


OGGETTO: VERIFICA DANNI GUAINA COPERTURA LOCALI CUCINA SCUOLA MATERNA QUATTRO SEZIONI

In data odierna, per quanto segnalato dal gabinetto del Sindaco, il sottoscritto Arch. Arnone si è recato presso plesso scolastico Scuola Materna 4 sezioni accertando che a causa dell'eccezionale maltempo dei giorni scorsi, la guaina butilica posta sopra la pavimentazione di copertura del locale cucina è stata totalmente asportata e la stessa si trova in parte pendente nelle pareti perimetrali, ed in parte nel piazzale antistante l'ingresso della scuola. Inoltre si è verificato che una porta antipanico e tre cupolette in plexiglax sono state divelte.

Quanto esposto rappresenta un gravissimo pericolo per i bambini che frequentano l'istituto nonché causa per infiltrazione di acqua.

La situazione verificata impone specifico intervento di rimozione della guaina staccatasi, asportazione delle parti residue nonché reimpermeabilizzazione, ripristino delle porte e delle cupolette e verifica di tutto il sistema di copertura di tutto l'edificio

Per quanto relazionato si ritiene indispensabile intervenire ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 con carattere di somma urgenza al fine di rimuovere l'attuale stato di pericolo e di grave responsabilità per l'A.C.



COMUNE DI MARINEO

Prov. di Palermo

Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza copertura scuola materna quattro sezioni.

Ordinanza n° 10 del 8/3/2013

Vista la relazione tecnica di accertamento effettuata dal sottoscritto, ai sensi del DPR 207/2010, datata 8/3/2013 dalla quale si evince la necessità di intervenire con la massima urgenza per la rimozione della situazione di pericolo nella stessa evidenziata.

Quanto esposto rappresenta un gravissimo pericolo per i bambini che frequentano l'istituto nonché causa per infiltrazione di acqua.

Dato atto che i lavori indispensabili che si rendono necessari consistono in:

- Totale rimozione della guaina butilica;
- Verifica e pulizia del piano di posa;
- Trattamento del piano di posa e impermeabilizzazione con guaina liquida tipo elastica con fibre
- Verifica grondaie e parti rimanente del tetto
- Sistemazione porte e cupolette

Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010;


Visto l'albo delle imprese di fiducia

AFFIDA

Alla ditta Cangialosi Antonino con sede in Marineo Via Sancimino, 10 P.I. 00779370824 l'esecuzione dell'intervento di che trattasi sotto le direttive del personale tecnico del Comune.

Compete alla ditta operare in massima sicurezza garantendo l'incolumità degli utenti e del personale prevedendo altresì a richiedere la chiusura della struttura, se necessario e nei tempi più brevi possibili.

Ai sensi dell art. 176 comma 3 del DPR. 207/2010 l'importo dei lavori sarà contabilizzato secondo il vigente prezzario regionale OO.PP.

The image shows a circular official stamp of the Comune di Marineo, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to be the name of the official responsible for the ordinance.



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Ufficio Urbanistica, edilizia Privata, Protezione Civile, Servizi a Rete e Servizi Ambientali.
Via Cardinale Corradini, 2 - 90035 MARINEO (Pa)

Cod. F.: 86000870823
Part. I.A.: 02957130822

Tel. 091.8727202
Fax. 091.8723187

VERBALE VERIFICA INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 E 176 DEL DPR 207/2010.

OGGETTO: VERIFICA LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE GUAINA COPERTURA LOCALI CUCINA SCUOLA MATERNA QUATTRO SEZIONI

Vista la relazione tecnica di accertamento effettuata dal sottoscritto, ai sensi del DPR 207/2010, datata 8/3/2013 dalla quale si evince la necessità di intervenire con la massima urgenza per la rimozione della situazione di pericolo nella stessa evidenziata.

Dato atto che sulla base di quanto accertato si è stabilito di avviare un intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 176 comma 3 del DPR. 207/2010;

Vista l' Ordinanza n° 10 del 8/3/2013, con cui, i lavori vengono affidati alla ditta Cangialosi Antonino con sede in Marineo Via Sancimino, 10 P.I. 00779370824;

Dato atto che i lavori che si sono resi necessari risultano essere:

- Totale rimozione della guaina butilica;
- Verifica e pulizia del piano di posa;
- Pulizia della struttura di copertura e, limitatamente alle superfici prossime ai bocchettoni di aerazione, impermeabilizzazione con guaina liquida tipo elastica con fibre;
- Verifica grondaie e parti rimanente del tetto
- Sistemazione porte e cupolette

	u.m.	quantità	p.u.	tot.
Operaio comune	ore	16	€ 27,56	€ 440,96
Operaio qualificato	ore	16	€ 30,60	€ 489,60
Guaina liquida	kg.	30	€ 5,00	€ 150,00
Intervento per riparazione aperture e cupolette				€ 250,00
Smaltimento guaina	kg.	4,2	€ 40,00	€ 168,00
Trasporto				€ 120,00
				€ 1.618,56
			IVA 10%	€ 161,86
				€ 1.780,42

Dalla verifica effettuata quindi l'importo dei lavori resesi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo ammontano ad € 1.780,42, iva 10% compresa.